



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Саранск»
(АО «Газпром газораспределение Саранск»)

Филиал в р.п. Чамзинке

ул. Республиканская, д. 35, р.п. Чамзинка, Чамзинский район,
Республика Мордовия, Российская Федерация, 431700
тел.: +7 (83437) 2-25-52, (83437) 2-25-54
факс: +7 (83437) 2-15-52, (83437) 2-26-85
e-mail: sekretar@chamgaz.ru
ОКПО 03315856, ОГРН 1021300986640, ИНН 1300020747, КПП 132202001

25.11.2021 г. № 1283
на № 328 от 22.11.2021

Генеральному директору

ООО «РОСС-Эксперт»

А.О. Седову

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 24 от 25 ноября 2021 г.

на пересечение проектируемым подземным газопроводом высокого давления действующего надземного газопровода низкого давления АО «Газпром газораспределения» в с.Пилесево Атяшевского района в связи с разработкой проекта по объекту: «Газопровод межпоселковый до д.Санеевка Атяшевского района Республики Мордовия».

1. Проектирование вести при соблюдении требований СП 42-101-2003, СП 62.13330.2011, Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, Правил охраны газораспределительных сетей и других действующих нормативных документов.
2. При пересечении проектируемым подземным газопроводом действующего надземного распределительного газопроводов низкого давления минимальное расстояние от опор газопровода должно быть не менее 2 м, а пересечение выполняться под углом 90 градусов.
3. Ударные механизмы для рыхления грунта могут применяться на расстоянии не менее 3 м от газопровода.
4. Перед началом производства земляных работ вблизи газопроводов вызвать представителя газового хозяйства.
5. При производстве работ соблюдать охранную зону по 2 м от оси газопровода по обе стороны.
6. Срок действия технических условий 24 месяца со дня выдачи.

И.о. главного инженера



А.Н. Гришин