

25.11.2021г. № Иск-304-32
На _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

г. Саранск

25.11.2021г.

по объекту «Газопровод межпоселковый до д. Санеевка Атяшевского района Республики Мордовия» в части пересечения с отпайкой 16-8 ВЛ-10 кВ яч. 8 ПС 110/35/10 кВ «Козловка», ВЛ 35 кВ Козловка-Каласево, отпайкой 2-8 ВЛ-10 кВ яч. 8 ПС 110/35/10 кВ «Козловка», ВЛ-10 кВ яч. 8 ПС 110/35/10 кВ «Козловка», отпайкой 46 ВЛ-0,38 кВ № 4 от ТП № 67 с. Пилесево филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго».

1. При проектировании пересечений, сближений по объекту «Газопровод межпоселковый до д. Санеевка Атяшевского района Республики Мордовия» с отпайкой 16-8 ВЛ-10 кВ яч. 8 ПС 110/35/10 кВ «Козловка», ВЛ 35 кВ Козловка-Каласево, отпайкой 2-8 ВЛ-10 кВ яч. 8 ПС 110/35/10 кВ «Козловка», ВЛ-10 кВ яч. 8 ПС 110/35/10 кВ «Козловка», отпайкой 46 ВЛ-0,38 кВ № 4 от ТП № 67 с. Пилесево филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» необходимо выполнить следующие технические требования:

1.1. Требования главы 2.5 действующего издания «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160), «Положения ПАО «Россети» о единой технической политике электросетевом комплексе»;

1.2. Обеспечить необходимый объем инженерно-геодезических изысканий, достаточный для разработки проектной и рабочей документации с указанием габаритных размеров в пересечениях и сближениях от проектируемых объектов до объектов электросетевого хозяйства филиала, с нанесением всех надземных и подземных коммуникаций и границ земельных участков с указанием собственников поставленных на кадастровый учет (оформленных в аренду либо собственность) попадающих в охранную зону энергообъекта);

1.3. Разработку планов пересечений и сближений, профилей и ведомостей пересечений, включая характеристику пересекаемых объектов с нанесенными диспетчерскими наименованиями, расчет габаритов пересечений.

2. Разработанную проектную документацию предоставить на согласование в филиал ПАО «Россети Волга»-«Мордовэнерго». При согласовании обеспечить предоставление проектной документации в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде.

3. Срок действия технических условий, подлежащих обязательному исполнению, составляет 3 года со дня их выдачи.

Заместитель директора-главный инженер



С.Н.Галишников